

Pytanie i odpowiedź z 20.06.2017 r.

Pytanie:

Witam serdecznie

W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów” prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

Pytanie 1:

W pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ Zamawiający zawarł zapis:

Zamawiający wymaga by w ramach niniejszej inwestycji w szczególności zastosowano poniższe wytyczne:

Zasuwy Hawle

Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu. Pragniemy zauważyć, że w oparciu o nasze doświadczenie nie wszystkie zasuw firmy Hawle mogą być stosowane w instalacji kanalizacji podciśnieniowej. Przykładowo zasuw typu E nie otrzymają gwarancji producenta na pracę w tej aplikacji. W kanalizacji podciśnieniowej można stosować zasuw miękkouszczelniające typu E2. Prosimy o uzupełnienie tego wymogu, że oferowana armatura musi być sprawdzona w działaniu na rurociągach podciśnieniowych min. 1 rok bezusterkowej eksploatacji.

Odpowiedź:

Zapis ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Ilekcioć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysach „ślepych” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zapis z projektu umowy:

Na każde żądanie Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Zamawiający w dniu 19.06.2017 r. dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na Inżyniera Kontraktu dla tego zadania. Zespół ten mający wiedzę teoretyczną jak i praktyczną będzie decydował o wbudowaniu, zamontowaniu danego elementu, urządzenia, ponadto prosimy o zapoznanie się z dokumentami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zapis ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNEJ ST.03.00.00. w podpunkcie pkt 2.2.a):

- *zasuw odcinające z obudową i skrzynką uliczną, przewidziane do zabudowy na głównych kolektorach (w odległości co 450 m), przy włączeniu odgałęzień do głównego kolektora oraz kolektorów bocznych, a także przed doprowadzeniem do zbiornika podciśnieniowego na terenie stacji podciśnieniowej, należy stosować armaturę odcinającą kołnierzową o zabudowie krótkiej PN16 z zakresu średnic DN80 – 150 przeznaczoną do bezpośredniej zabudowy w ziemi, przewidziano zastosowanie zasuw kołnierzowych krótkich nr kat. 4000E2 (wg katalogu Hawle Sp.z o.o.), dopuszcza się zastosowanie zasuw innego producenta o równorzędnych parametrach technicznych i jakościowych, w tym w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego i okresu gwarancji,*

*Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Grzegorz Finke*